




标记	文件号	修改内容	签名	日期
----	-----	------	----	----



技术要求

1. 液筒需进行静平衡试验,其精度等级为G40.
2. 轴承和轴承座油腔内应充以锂基润滑脂,轴承充油量应为轴承空腔的2/3,轴承座油腔内应充满.
3. 装配前应将筒体内腔清理干净.
4. 液筒面胶,底胶的物理性能应符合 GB10595-89 中的要求.
5. 液筒上螺钉的紧固力矩为355N.m.
6. 液筒按 GB10595-89 规定.
7. 件2件3分别为滑动,固定轴承座,安装时要求滑动轴承座的轴承两侧有相等游隙.

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
8	DTJZ120	轴承座	1	铸件	308.1	308.1	通用
7	DTJ06A6203.2	筒体	1	铸件	944.2	944.2	通用
6		底胶	1	橡胶	15.07	15.07	
5		面胶	1	橡胶	57.65	57.65	
4	DTJ06A6203S-1	轴	1	45	958	958	通用
3		液筒 Z(T)9-240X305	2	铸件	23.2	46.4	
2	DTJZ1320	轴承座	1	铸件	307.5	307.5	通用
1	GB1096-79	键 C45X320	2	45	2.784	5.7	

合同号				DTJ06A6204S	
设计				审核	
校对				批准	
制图				日期	
名称				传动液筒	
材料				铸件	
重量				2632	
比例				1:1	
共 1 页				第 1 页	